



Distriktet i Göteborg
Börje Lax, 031-743 72 89

Vindkraft i Falkenberg AB
Industrivägen 12
311 32 FALKENBERG

Resultatet av inspektionen

Ert org. nr	556526-1004
Arbetsställe	Vindkraft i Falkenberg AB
Besöksadress	Industrivägen 12, Falkenberg
Besöksdatum	2010-09-28
Deltagare i inspektionen:	Timar Gustavsson, VD Börje Lax, arbetsmiljöinspektör Göran Thyselius, arbetsmiljöinspektör

Ni ska **före den 15 december 2010** informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt beskriva:

- hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare
- hur ni har uppfyllt kraven
- hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna

Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har tagit del av det.

Var vänlig ange vår beteckning ISG 2010/36356 i svaret.

Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte.



Brister och krav

1. Besiktningsskyldig utrustning.

I ett vindkraftverk kan det finnas anordningar som omfattas av besiktningsskyldighet, det kan gälla trycksatta anordningar och lyftanordningar.

När det gäller trycksatta anordningar är det volym och tryck som är avgörande om besiktningsskyldighet råder, när det gäller lyftanordningar är det för hur mycket utrustningen är byggd för att lyfta som är avgörande.

Vid inspektionen gick det inte att få fram uppgifter som kunde klarlägga om anordningarna omfattas av besiktningsskyldighet eller inte.

Krav:

Ni ska undersöka om trycksatta anordningar och lyftanordningar i vindkraftverken ska genomgå besiktning.

Se Arbetsmiljölagen 7 kap 3§ samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:3 om besiktning av trycksatta anordningar och AFS 2003:6 om besiktning av lyftanordningar.

Uppllysning

Om det skulle visa sig att anordningarna omfattas av besiktningsskyldighet får dessa inte användas innan besiktning med godkänt resultat har utförts av ackrediterat organ.

Användning av obesiktad trycksatt anordning kan medföra att sanktionsavgift ska betalas.



2. Samordning av arbetsmiljöfrågor.

Ni är ägare till ett antal vindkraftverk. Vid inspektionen framkom att vindkraftverken är ett gemensamt arbetsställe för flera verksamheter. När vindkraftverket är ett gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Inspektionen visade att samordningsfrågan inte är riktigt klarlagd för inblandande parter.

Krav:

Ni ska reglera vem som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor.

Se 3 kap. 7d och 7e §§ i Arbetsmiljölagen

Inspektionen

Inspektionen ingår i ett nationellt projekt mot vindkraftsbranschen. Med anledning av att ni till stora delar köper service och underhåll av vindkraftverken av extern entreprenör, så har detta område inte inspekterats. Utan inriktningen i inspektionen var mot er i egenskap av ägare till vindkraftverken.

Information

Ni är ägare till ett antal vindkraftverk. Vid inspektionen diskuterades om en riskbedömning med anledning av trycksatta anordningar har blivit utförd i samband med att vindkraftverken togs i bruk. Enligt er ska riskbedömningar ha utförts. Vid inspektionen kunde ni inte visa utförd riskbedömning. Ni anser att fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar samt underhåll av fasta anordningar är beaktade i den service och de underhållsåtgärder som utförs på vindkraftverken.



Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljoregler. Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 senast ändrad 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker arbetsmiljö.

Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån.

Besök Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se när ni vill veta mer om oss och om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i pdf-format.

Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss.

Börje Lax
Arbetsmiljöinspektör